



COMUNE DI SORENGO

COMMISSIONE DELLA GESTIONE

RAPPORTO DELLA COMMISSIONE DELLA GESTIONE

sul MM no. 1221 del 25 ottobre 2017 concernente la sostituzione di un tronco dell'acquedotto in via Cremignone (strada pedonale)

Onorevole signora Presidente,
Onorevoli Signore e Signori Consiglieri,

La Commissione della Gestione si è riunita il 28 novembre 2017.

Ha preso atto del messaggio municipale riguardante dei lavori previsti nel Piano Generale dell'Acquedotto. Si tratta di sostituire la condotta AP in ghisa risalente al 1961 con una nuova condotta in PE (polietilene) su un tratto di circa 175 metri. Altri 80 metri di condotta AP sono già stati sostituiti durante i lavori di riqualifica della piazzetta di Cremignone.

Si prevede pure la sostituzione di tre allacciamenti privati e lo spostamento di un idrante a colonna.

L'intervento si giustifica pienamente. La spesa prevista è di 130'000 franchi.

Per quanto riguarda la pertinenza tecnica e dei relativi costi rimandiamo al rapporto della Commissione Edilizia.

Visto le considerazioni che precedono la Commissione della gestione preavvisa favorevolmente il Messaggio in oggetto e invita pertanto il Consiglio Comunale ad approvarlo.

Con stima.

Per la Commissione della Gestione

f.to: on. Stefano Giulieri (Presidente)
on. Riccardo Pallich
on. Norberto Crivelli
on. Luc Nicod
on. Livio Rimoldi

Sorengo, 29 novembre 2017